

パナソニック
耐震住宅工法 **テクノストラクチャー**

気密性能(隙間相当面積)測定結果報告書

(邸名) 清見台南3丁目A号棟 様邸

(設計No) FAHD004 2

(住宅会社名) 株式会社ファイン・ホーム

2023年11月2日 測定

気密性能 (隙間相当面積)	<u>0.15 (cm²/m²)</u>
------------------	--

測定者

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社



この住宅の気密性能(隙間相当面積)は、新築時の性能を表すもので将来に渡ってその性能を約束するものではありません。